

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips



AirFloss Ultra

PHILIPS
sonicare





ENGLISH 6

FRANÇAIS 14

فارسی 28

العربية 35

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at

www.philips.com/welcome.

Use AirFloss Ultra with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir cover
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.

2 Place the handle on the charger (Fig. 2).

► **Charging process: (Fig. 3)**

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).

- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water (Fig. 6).

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).

- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)

▶ The LEDs illuminate.

- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle (Fig. 9).

Using the appliance

- 1** Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
 - D** You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
 - D** To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
 - Single burst: 1 LED (Fig. 10)
 - Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
 - Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2** Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing (Fig. 13).
- 3** Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4** Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5** Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth (Fig. 15).

Note: Refill the reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

- 1** To switch off the AirFloss Ultra, press and hold the power/mode button for one second.

Automatic shut-off function

The AirFloss Ultra automatically switches off if it has not been used for one minute.

Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.

Handle and nozzle

- 1** Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it (Fig. 16).
- 2** Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue (Fig. 17).

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3** Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth (Fig. 18).

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth (Fig. 19).

Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss Ultra no longer produces any bursts of air (Fig. 20).
- 2 Remove the nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom (Fig. 22).

- 4** Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5** Remove the bottom half of the handle (Fig. 24).

- 6** Cut all 6 wires on the internal component with scissors (Fig. 25).

- 7** Completely pull apart the internal component from the top part of the handle (Fig. 26).

- 8** The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste) (Fig. 27).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear; including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre appareil sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.
Utilisez l'AirFloss Ultra au quotidien avec votre bain de bouche préféré pour votre hygiène bucco-dentaire. En plus du brossage, l'AirFloss Ultra permet de réduire la plaque dentaire dans les espaces interdentaires afin d'améliorer la santé de vos gencives.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne mettez en aucun cas le chargeur en contact avec de l'eau. Ne le placez pas et ne le rangez pas sur ou près d'une baignoire, d'un lavabo, etc. N'immergez en aucun cas le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après nettoyage, assurez-vous que le chargeur est parfaitement sec avant de le brancher sur secteur.

Avertissement

- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Utilisez uniquement le chargeur de type HX6100 fourni avec l'AirFloss Ultra pour recharger la batterie.
- Si l'appareil (Canule AirFloss Ultra, manche et/ou chargeur) est endommagé, cessez de l'utiliser.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable. S'il est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre « Garantie et assistance »).
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou près de surfaces chauffantes.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Consultez votre dentiste: si vous avez reçu des soins dentaires, bucco-dentaires ou gingivaux importants au cours des 2 derniers mois, si vous avez des problèmes dentaires, ou si vous suspectez avoir des problèmes de soins dentaires (plombages, couronnes, etc.).
- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si le saignement persiste après 4 semaines d'utilisation.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil Philips est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, contactez votre médecin traitant ou le fabricant de ce dispositif avant utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N'exercez aucune pression excessive sur la pointe de la canule.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne remplissez pas le réservoir avec l'eau chaude. Ne mettez aucun objet dans le réservoir.
- Utilisez uniquement l'AirFloss Ultra dans le but pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le spray sous la langue ni dans l'oreille, le nez, les yeux ou d'autres zones sensibles.
- Ne mettez pas la canule de l'AirFloss Ultra, le manche, le chargeur, le réservoir d'eau et son couvercle au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- Pour éviter tout risque d'ingestion, ne mettez pas d'alcool isopropylique ou d'autres liquides de nettoyage dans le réservoir.
- L'AirFloss Ultra est un appareil de soins personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Description générale (fig. 1)

- 1 Pointe de la canule
- 2 Canule AirFloss Ultra
- 3 Bouton d'activation
- 4 Réservoir et couvercle du réservoir
- 5 Manche
- 6 Voyants du mode de charge et de jet
 - Simple jet : 1 voyant
 - Double jet : 2 voyants
 - Triple jet : 3 voyants
- 7 Bouton Marche/mode
- 8 Porte-canule détachable (sur certains modèles uniquement)
- 9 Chargeur

Remarque : Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du modèle acheté.

Charge

Avant la première utilisation, chargez l'AirFloss Ultra pendant 24 heures.

1 Branchez le chargeur sur la prise de courant.

2 Placez le manche sur le chargeur (fig. 2).

► **Processus de chargement : (fig. 3)**

- 1 témoin vert : chargé à 33 %.
- 2 témoins verts : chargé à 66 %.
- 3 témoins verts : chargé à 75-100 %.

Remarque : Lorsqu'il est complètement chargé, l'AirFloss Ultra dispose d'une autonomie maximale de 11 jours en mode triple jet et de 33 jours en mode simple jet.

Remarque : Lorsque les voyants de charge clignotent en jaune, la batterie est faible et doit être chargée (il reste alors moins de 3 utilisations).

Avant utilisation

- 1** Alignez la canule et enfoncez-la sur la manche (vous devez entendre un “clac”) (fig. 4).

Remarque : Nous vous conseillons de placer la pointe face à l'avant du manche comme illustré, mais la canule peut être placée dans n'importe quelle position sur le manche sans que sa fonction en soit affectée. Vous pouvez essayer les deux solutions pour trouver celle qui vous convient le mieux pour votre hygiène bucco-dentaire quotidienne.

Remarque : Pour des résultats optimaux, remplacez la canule (HX8032, HX8033) tous les 6 mois. Remplacez également la canule si elle se détache ou si vous n'entendez plus de clic lorsque vous la fixez sur le manche.

Remarque : L'AirFloss Ultra n'accepte que les canules AirFloss Ultra. N'essayez pas d'utiliser des canules autres qu'AirFloss Ultra sur le manche de l'AirFloss Ultra.

- 2** Ouvrez le couvercle du réservoir (vous devez entendre un clic) (fig. 5).

- 3** Remplissez le réservoir avec du bain de bouche ou de l'eau (fig. 6).

Conseil : Pour un résultat optimal et une plus grande sensation de fraîcheur, nous vous conseillons d'utiliser du bain de bouche avec votre AirFloss Ultra.

Remarque : N'utilisez pas de bain de bouche à base de myristate d'isopropyle (par ex. Dentyl Active) ni de fortes concentrations d'huiles essentielles, car cela pourrait endommager l'appareil. Cela comprend tous les bains de bouche vendus dans des emballages en verre et en céramique.

- 4** Fermez le couvercle du réservoir en appuyant dessus (clic) (fig. 7).

- 5** Appuyez sur le bouton marche/mode pour allumer l'appareil. (fig. 8)
 ▶ Les voyants s'allument.

- 6** Maintenez enfoncé le bouton d'activation jusqu'à ce qu'une pulvérisation sorte de la tête de la canule (fig. 9).

Utilisation de l'appareil

- 1** Assurez-vous que l'AirFloss Ultra est allumé. S'il est éteint, enfoncez et relâchez le bouton marche/mode pour allumer l'appareil. (fig. 8)
- D** Vous pouvez modifier les modes afin d'obtenir la quantité souhaitée de jets à chaque activation du bouton correspondant. Pour des résultats optimaux, utilisez le mode triple jet (réglage par défaut) depuis l'extérieur et l'intérieur de vos dents.
- D** Pour changer de mode, appuyez sur le bouton marche/mode pour parcourir les modes jusqu'à ce que vous atteignez le mode souhaité. Les voyants indiquent le mode sélectionné :
 - Simple jet : 1 voyant (fig. 10)
 - Double jet : 2 voyants (fig. 11)
 - Triple jet : 3 voyants (fig. 12)

Remarque : L'AirFloss Ultra mémorise le dernier mode sélectionné et est prêt pour la prochaine utilisation. Si votre AirFloss Ultra est complètement déchargé, il repassera en mode triple jet par défaut une fois qu'il sera rechargé.

- 2** Placez la pointe de la canule entre deux dents sur les gencives. Fermez légèrement la bouche autour de la canule pour éviter toute éclaboussure lors de l'utilisation (fig. 13).
- 3** Appuyez sur le bouton d'activation pour libérer de 1 à 3 jets (selon le mode sélectionné) d'air et des microgouttes de bain de bouche ou d'eau entre les dents. (fig. 14)
- 4** Faites glisser la pointe de la canule le long de la gencive jusqu'aux deux dents suivantes.
- 5** Répétez la même procédure pour tous les espaces entre vos dents, notamment derrière les dents du fond (fig. 15).

Remarque : Remplissez le réservoir si nécessaire.

Programme jet automatique

Maintenez enfoncé le bouton d'activation pour libérer des jets en continu, à des intervalles d'environ une seconde entre chaque série de jets.

- 1** Pour éteindre l'AirFloss Ultra, maintenez enfoncé le bouton marche/mode pendant une seconde.

Fonction d'arrêt automatique

L'AirFloss Ultra s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant une minute.

Nettoyage

Si l'AirFloss Ultra est bouché, ou pour nettoyer l'intérieur de l'AirFloss, remplissez le réservoir d'eau chaude et appuyez sur le bouton d'activation jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Ne nettoyez pas la canule, le manche ou le chargeur au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de détergents pour nettoyer l'appareil. La formule ou l'intensité de certains agents pourraient endommager l'appareil.

Manche et canule

- 1** Retirez la canule de l'AirFloss Ultra du manche. Rincez la canule après chaque utilisation pour éliminer les résidus (fig. 16).
- 2** Ouvrez le réservoir et rincez-le sous le robinet pour éliminer les résidus (fig. 17).

Conseil : Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour essuyer le réservoir et retirer les résidus restants.

Remarque : Ne plongez jamais le manche dans l'eau.

Remarque : Si vous ne retirez les résidus d'aliments de la canule ou du réservoir, l'hygiène de l'appareil risque d'être compromise.

- 3** Essuyez la surface du manche à l'aide d'un chiffon humide (fig. 18).

Chargeur

- 1** Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
- 2** Essuyez la surface du chargeur à l'aide d'un chiffon humide (fig. 19).

Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'AirFloss Ultra pendant une période prolongée, suivez les étapes ci-dessous.

- 1** Ouvrez le couvercle du réservoir et videz-le.
- 2** Appuyez sur le bouton d'activation jusqu'à ce qu'aucune pulvérisation ne sorte de la canule.
- 3** Débranchez le chargeur.
- 4** Nettoyez la canule, le manche et le chargeur de l'AirFloss Ultra. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage ».
- 5** Rangez l'AirFloss Ultra dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière du soleil.

Recyclage

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Retrait de la batterie rechargeable

Ce processus est irréversible.

- 1** Pour décharger la batterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton d'activation jusqu'à ce que l'AirFloss Ultra n'envoie plus de jet d'air (fig. 20).
- 2** Retirez la canule du manche. (fig. 21)
- 3** Saisissez fermement le manche d'une main sur la partie supérieure et de l'autre main sur la partie inférieure (fig. 22).

4 Séparez le manche en deux parties. (fig. 23)

Remarque : Cette étape nécessite de la force physique. Les parties supérieure et inférieure du manche doivent être séparées.

5 Retirez la partie inférieure du manche (fig. 24).

6 Coupez les 6 fils du composant interne avec des ciseaux (fig. 25).

7 Retirez entièrement le composant interne de la partie supérieure du manche (fig. 26).

8 Le niveau de charge de la batterie est situé dans la partie supérieure du manche. Retirez la batterie et mettez-la dans une poubelle destinée à cet effet (pas avec les ordures ménagères) (fig. 27).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- la canule de l'AirFloss Ultra;
- les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou des altérations ;
- les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, abrasions et décolorations.

۷ قطعات داخلی را کاملا از یخش بالای دسته جدا کنید (شکل ۲۶).

۸ باتری درون نیمه بالای دسته قرار گرفته است. باتری را جدا کرده و آن را به طرز صحیح دفع کنید (نه مانند زباله های خانگی) (شکل ۲۷).

ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنتی www.philips.com/support مراجعه کنید یا برگه جداگانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

محدودیت‌های ضمانت

- شرایط ضمانت بین المللی شامل موارد زیر نمی باشد:
- دهانک AirFloss برتر.
 - خسارتی که در اثر استفاده ناصحیح، سوء استفاده، غفلت یا تغییرات یا تعمیر غیر مجاز بوجود آمده باشد.
 - استهلاک و شکستگی معمول مانند ترکها، خش خوردگیها، سائیدگی، تغییر رنگ یا کم رنگ شدن.

شارژر

- ۱ قبل از تمیز کردن شارژر دوشاخه آن را از پریز خارج کنید.
- ۲ سطح شارژر را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید (شکل ۱۹).

نگهداری

اگر قرار است از AirFloss برتر برای مدت طولانی استفاده نکنید، مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱ قاب منبع را بردارید و آن را خالی کنید.
- ۲ دکمه فعال کردن را فشار دهید دیگر اسپری از دهانک خارج نشود.
- ۳ شارژر را از پریز جدا کنید.
- ۴ دهانک AirFloss برتر، دسته و شارژر را تمیز کنید. به بخش "تمیز کردن" مراجعه کنید.
- ۵ دستگاه AirFloss برتر را در محلی خشک و دور از نور مستقیم خورشید نگاه دارید.

بازیابی

دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.

جدا کردن باتریهای قابل شارژ

دقت کنید که این عمل قابل برگشت نمی باشد.

- ۱ برای خالی کردن باتری، مکرراً دکمه فعالسازی را فشار دهید تا AirFloss برتر دیگر اسپری تولید نکند (شکل ۲۰).
 - ۲ دهانک را از دسته جدا کنید (شکل ۲۱).
 - ۳ دسته را با یک دست محکم از بالا بردست بگیرید و با دست دیگر پایین آن را بگیرید (شکل ۲۲).
 - ۴ دسته را باز کنید تا به دو بخش تقسیم شود (شکل ۲۳).
- توجه: این مرحله نیازمند قدری نیروی بدنی است. نیمه بالا و پایین دسته را می توان هنگام جدا کردن دسته از یکدیگر جدا کرد.
- ۵ نیمه پایین دسته را جدا کنید (شکل ۲۴).
 - ۶ با استفاده از قیچی ۶ رشته سیم داخل دستگاه را قطع کنید (شکل ۲۵).

۵ به این کار برای کلیه فضا‌های بین دندانها همچنین پشت دندانهای عقب ادامه دهید (شکل ۱۵).

توجه: منبع را به اندازه لازم پر کنید.

عملکرد اسپری اتوماتیک

دکمه فعالسازی را نگه دارید تا اسپری به صورت مدام انجام شود، حدوداً ثانیه بین هر اسپری.

۱ برای خاموش کردن AirFloss برتر، دکمه روشن خاموش را به مدت یک ثانیه نگاه دارید.

عملکرد خاموش شدن خودکار

دستگاه AirFloss برتر در صورتی که برای یک دقیقه استفاده نشود خاموش خواهد شد.

تمیز کردن

اگر دستگاه AirFloss برتر مسدود شد یا برای تمیز کردن داخل AirFloss، منبع را با آب گرم پر کنید و دکمه فعالسازی را تا زمانی که منبع خالی شود فشار دهید.

دهانک، دسته یا شارژر را در ماشین ظرف شویی تمیز نکنید.

از مواد تمیز کننده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. فرمولاسیون یا قدرت برخی از مواد ممکن است به دستگاه صدمه وارد کند.

دسته و دهانک

۱ دهانک AirFloss برتر را از دسته جدا کنید. دهانک را پس از هر بار استفاده آب بکشید تا مواد باقیمانده در آن پاک شود (شکل ۱۶).

۲ منبع را باز کنید و آن را زیر شیر آب بکشید تا مواد باقیمانده در آن پاک شوند (شکل ۱۷).

نکته: همچنین می توانید از یک گوش پاک کن برای تمیز کردن منبع و پاک کردن مواد باقیمانده استفاده کنید.

توجه: دسته را در آب فرو نبرید.

توجه: عدم پاک کردن مواد باقیمانده از دهانک یا منبع ممکن است باعث غیر بهداشتی شدن عملیات و دستگاه شوند.

۳ سطح دسته را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید (شکل ۱۸).

نکته: برای کسب بهترین نتیجه و تجربه ای تازه تر، توصیه می کنیم از دهانشویه در **AirFloss** برتر استفاده کنید.

توجه: از دهانشویه که حاوی ایزوپروپیل میرستات (مثلا دنتیل آکتیو) است یا دارای غلظت بالای عصاره می باشد استفاده نکنید چون به دستگاه صدمه می زند. این شامل کلیه دهانشویه هایی که در نشیبه و بسته بندیهای سرامیکی ارائه می شوند، می باشد.

۴ قاب منبع را ببندید (“کلیک”) (شکل ۷).

۵ دکمه روشن خاموش/حالت را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید (شکل ۸).
ال ایی دی روشن می شود.

۶ دکمه فعال کردن را فشار داده و نگاه دارید تا اسپری از نوک دهانک بیرون بیاید (شکل ۹).

استفاده از دستگاه

۱ مطمئن شوید که دستگاه **AirFloss** برتر خاموش است. اگر دستگاه خاموش است، دکمه روشن خاموش/حالت را فشار داده و رها کنید تا دستگاه روشن شود (شکل ۸). می توانید حالت مقدار هر اسپری را هر بار با فشار دادن دکمه فعالسازی تغییر دهید. برای کسب نتیجه مطلوب، از حالت اسپری سه گانه (حالت پیش فرض) در بیرون و داخل دندانهای خود استفاده کنید.

برای تغییر حالت، دکمه روشن خاموش/حالت را فشار دهید تا در حالتی مختلف حرکت کنید تا به حالت دلخواه برسید. ای ایی دیها حالت انتخاب شده را نمایش می دهد:

- اسپری تک: ۱ ال ایی دی (شکل ۱۰)
- اسپری دوبل: ۲ ال ایی دی (شکل ۱۱)
- اسپری سه تایی: ۳ ال ایی دی (شکل ۱۲)

توجه: **AirFloss** برتر آخرین حالت انتخاب شده را حفظ خواهد کرد و برای استفاده بعدی آماده می باشد. اگر **AirFloss** برتر نیرویش به پایان برسد، به حالت اسپری سه تایی پیش فرض پس از شارژ مجدد باز خواهد گشت.

۲ نوک دهانک را بین دو دندان روی خط لثه قرار دهید. هنگامی که دهانک در محل خود قرار گرفت لبهای خود را اندکی روی آن ببندید (شکل ۱۳).

۳ دکمه فعال سازی را برای انتخاب حالت ۱-۳ اسپری هوا (بر اساس نوع حالت انتخاب شده) و قطرات بسیار ریز دهانشویه بین دندانهای شما فشار دهید (شکل ۱۴).

۴ نوک راهنما را در طول خط لثه حرکت دهید تا حس کنید روی دو دندان بعد قرار گرفته است.

8 نگهدارنده دهانک جدا شونده (مدلهای خاص)

9 شارژر

توجه: محتویات جعبه ممکن است بر اساس مدل خریداری شده متفاوت باشد.

شارژ کردن

شارژ کردن دستگاه AirFloss برتر را قبل از اولین استفاده به مدت ۲۴ ساعت شارژ کنید.

۱ دوشاخه شارژر را در پریز بزنید.

۲ دسته را روی شارژر قرار دهید (شکل ۲).

روند شارژ: (شکل ۳).

- ۱ ال ای دی سبز: ۲۳٪ شارژ.

- ۲ ال ای دی سبز: ۶۶٪ شارژ.

- ۳ ال ای دی سبز: ۱۰۰٪ شارژ.

توجه: هنگامی که دستگاه کاملاً شارژ شده باشد، AirFloss برتر می تواند ۱۱ روز هنگامی که در حالت اسپری سه تایی قرار داشته باشد کار کرده و ۳۳ روز هنگامی که در حالت اسپری تکی استفاده شود، کار کند.

توجه: هنگامی که نشانگرهای شارژ به رنگ زرد چشمک زد، باتری ضعیف می باشد و باید دوباره شارژ شود (کمتر از ۳ بار استفاده باقی مانده است).

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

۱ دهانک را تنظیم کرده و دهانک را روی دسته فشار دهید ("کلیک") (شکل ۴).

توجه: توصیه می کنیم نوک را روبروی دسته قرار دهید تا چراغها دیده شوند، اما دهانک به هر صورت بدون تأثیر بر عملکرد را می توان به هر جهت روی دسته قرار داد. می توانید هر دو گزینه را امتحان کنید تا ببینید کدامیک برای انجام عملیات دهانی شما مناسب تر می باشد.

توجه: دهانک (HX8032, HX8033) را هر ۶ ماه یکبار برای کسب نتیجه مطلوب تعویض کنید. همیشه دهانک را در صورتی که نشل شده باشد یا دیگر روی دسته "کلیک" نکند تعویض کنید.

توجه: AirFloss برتر فقط با دهانکهای AirFloss برتر قابل استفاده است. سعی نکنید از دهانکهای متفاوت با AirFloss برتر روی دسته AirFloss برتر استفاده کنید.

۲ قاب منبع را بردارید ("کلیک") (شکل ۵).

۳ منبع را با دهانشویه یا آب پر کنید (شکل ۶).

- اید یا با کار انجام داده شده روی دندان خود مشکل داشته اید (پرکردن دندان، روکش دندان و غیره) مشورت کنید.
- در صورتی که بعد از این مسواک خونریزی بیش از حد رخ دهد یا بعد از ۴ هفته مسواک خونریزی هنوز ادامه داشت با دندانپزشک خود تماس بگیرید.
- اگر مشکل پزشکی دارید قبل از استفاده از این دستگاه با پزشک تماس بگیرید.
- این دستگاه Philips با کلیه استانداردهای دستگاه الکترومغناطیسی مطابقت دارد. اگر دارای ضربان سازه یا سایر دستگاه های پیوندی می باشید قبل از استفاده با پزشک خود یا سازنده دستگاه تماس بگیرید.
- از لوازم جانبی دیگر بغیر از لوازمی که توسط سازنده توصیه شده اند استفاده نکنید.
- فشار بیش از حد روی نوک راهنمای دهانک وارد نکنید.
- برای اجتناب از بروز جراحت، منبع را با آب داغ پر نکنید. اشیاء خارجی را در منبع قرار ندهید.
- فقط از AirFloss برتر برای هدف طراحی شده به نحوی که در دفترچه راهنمای کاربر ذکر شده است استفاده کنید.
- برای جلوگیری از بروز آسیب فیزیکی، اسپری را زیر زبان یا در گوش، بینی، چشم یا سایر مناطق حساس استفاده نکنید.
- دهانک، دسته، شارژر، منبع آب و قاب AirFloss برتر را در ماشین ظرفشویی یا میکروویو قرار ندهید.
- برای پیشگیری از خطر بلع، الکل ایزوپروپیل یا سایر مایعات تمیز کننده دیگر را در منبع نریزید.
- AirFloss برتر یک دستگاه مراقبتی فردی است و نباید چند نفر در مطب دندان پزشکی یا سازمانهای مربوطه از آن استفاده کنند.

میدانهای الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشعشعات میدانهای الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

شرح کلی (شکل ۱)

- 1 نوک دهانک
- 2 دهانک AirFloss برتر
- 3 دکمه فعال کردن
- 4 منبع و قاب منبع
- 5 دستگیره
- 6 نشانگرهای حالت شارژ و اسپری
- اسپری تک: ۱ ال ایی دی
- اسپری دوبل: ۲ ال ایی دی
- اسپری سه تایی: ۳ ال ایی دی
- 7 دکمه روشن خاموش/حالت

بخاطر این خرید به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی که Philips ارائه می کند، دستگاه خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید.

از AirFloss برتر همراه با دهانشویه دلخواه خود به عنوان بخشی از برنامه مراقبت بهداشتی دهان استفاده کنید. علاوه بر مسواک زدن، AirFloss برتر به کاهش پلاک بین دندانها برای بهبود بهداشت لثه شما کمک می کند.

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محلی برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

خطر

- شارژر را از آب دور نگاه دارید. شارژر را بالای آب موجود در وان، دست شویی، سینک ظرف شویی و غیره قرار ندهد یا نخیره نکنید. شارژر را در آب یا هرمایع دیگر فرو نبرید. بعد از تمیز کردن و قبل از وصل کردن دستگاه به برق مطمئن شوید که شارژر کاملاً خشک می باشد.

هشدار

- سیم برق را نمی توان تعویض کرد. اگر سیم صدمه دیده باشد باید شارژر دور انداخته شود. همیشه شارژر را با نوع اصلی تعویض کنید تا از بروز خطر جلوگیری بعمل آید.
- فقط از شارژر نوع HX6100 ارائه شده با AirFloss برتر برای شارژ مجدد باتری استفاده کنید.
- در صورتی که دستگاه به هر صورت آسیب دیده باشد (دهانک، دسته و یا شارژر AirFloss برتر)، از دستگاه استفاده نکنید.
- این دستگاه دارای قطعات قابل سرویس نمی باشد. اگر دستگاه صدمه دیده باشد، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید (به بخش "ضمانت و پشتیبانی" مراجعه کنید).
- از شارژر در بیرون از خانه و روی سطوح داغ استفاده نکنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی که دارای مشکلات بدنی، حسی یا ذهنی (کودکان را هم شامل می شود) یا افرادی فاقد تجربه، دانش کافی می باشند طراحی نشده است، مگر این افراد تحت نظارت فردی مسئول قرار داشته یا استفاده از دستگاه را از این افراد فرا گیرند.
- کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.

احتیاط

- با دندانپزشک خود قبل از استفاده از دستگاه در صورتی که اخیراً جراحی دهان یا لثه داشته اید، از درد دندان رنج می برید، ظرف ۲ ماه اخیر کار دندانپزشکی بزرگ انجام داده

- الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطيء أو سوء الاستعمال أو الإهمال أو التغيير أو التصليح غير المرخص.
- التآكل والبلاء الطبيعي، بما في ذلك التشطي والخدش والتآكل وتغير أو تبهت اللون.

٤ قم بتنظيف فوهة AirFloss الفائق والمقبض والشاحن. راجع الفصل "التنظيف".

٥ خزن AirFloss الفائق في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

إعادة التدوير

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.

نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن

يرجاء ملاحظة أن هذه العملية غير قابلة للعكس.

١ لتفريغ البطارية، اضغط بالتردد على زر التنشيط حتى يتعذر على AirFloss الفائق إنتاج أي دفعات هواء (شكل ٢٠).

٢ فك الفوهة من المقبض (شكل ٢١).

٣ أمسك المقبض بإحكام بيد عند الجزء العلوي واليد الأخرى عند الجزء السفلي (شكل ٢٢).

٤ افصل المقبض على جزئين (شكل ٢٣).

ملاحظة: تتطلب هذه الخطوة قدرًا جيدًا من القوة البدنية. يجب فصل النصف العلوي عن النصف السفلي من المقبض حال فك المقبض.

٥ انزع النصف السفلي من المقبض (شكل ٢٤).

٦ قم بقص ٦ أسلاك جميعًا الموجودة على المكون الداخلي بالمقص (شكل ٢٥).

٧ انزع تمامًا المكون الداخلي من الجزء العلوي بالمقبض (شكل ٢٦).

٨ البطارية موجودة داخل الجزء العلوي من المقبض. انزع البطارية وتخلص منها بصورة سليمة (ليس مع المخلفات المنزلية) (شكل ٢٧).

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة www.philips.com/support أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

قيود الضمان

لا تشمل بنود الضمان الدولي العناصر التالية:
- فوهة AirFloss الفائق.

١ إيقاف تشغيل AirFloss الفائق، اضغط باستمرار على زر التشغيل/الوضع لمدة ثانية واحدة.

وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي

يتم إيقاف تشغيل AirFloss الفائق تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لمدة دقيقة.

التنظيف

إذا تعرض AirFloss الفائق للانسداد أو من أجل تنظيف AirFloss من الداخل، املاً الخزان بماء دافئ واضغط زر التنشيط حتى يفرغ الخزان.

يجب عدم تنظيف الفوهة أو المقبض أو الشاحن في غسالة الصحون.

لا تستخدم المنظفات في تنظيف الجهاز. قد تتلف مركبات أو قوة بعض المنظفات الجهاز.

المقبض والفوهة

١ فك فوهة AirFloss الفائق من المقبض. اشطف الفوهة بعد كل استخدام للتخلص من البقايا المتروكة فيها (شكل ١٦).

٢ افتح الخزان واشطفه تحت مياه الصنبور للتخلص من البقايا (شكل ١٧).

نصيحة: يمكن كذلك استخدام قطعة قطن لمسح الخزان وإزالة البقايا المتبقية.

ملاحظة: لا تغمر المقبض في الماء.

ملاحظة: يؤدي عدم القيام بإزالة البقايا من الفوهة أو الخزان إلى التأثير على الصحة.

٣ امسح سطح المقبض بالكامل بقطعة قماش مبللة (شكل ١٨).

الشاحن

١ افصل الشاحن عن التيار الكهربائي قبل البدء في تنظيفه.

٢ امسح سطح الشاحن بقطعة قماش مبللة (شكل ١٩).

التخزين

إذا كنت تنوي عدم استخدام AirFloss الفائق لفترة ممتدة، اتبع الخطوات المشروحة أدناه.

١ افتح غطاء الخزان وقم بتفريغ الخزان.

٢ اضغط زر التنشيط إلى أن يخرج الرزاز بالكامل من الفوهة ولا يوجد منه شيء.

٣ افصل الشاحن.

٤ أغلق غطاء الخزان بالضغط عليه (سماع "طقطقة") (شكل ٧).

٥ اضغط على زر التشغيل/الوضع لتشغيل الجهاز. (شكل ٨)
المؤشرات الضوئية تضيء.

٦ اضغط باستمرار على زر التنشيط حتى يخرج الرزاز من طرف الفوهة (شكل ٩).

استخدام الجهاز

١ تأكد من تشغيل AirFloss الفائق. إذا كان تم إيقاف تشغيله، حرر زر التشغيل/الوضع لتشغيل الجهاز (شكل ٨).

يمكن تغيير الأوضاع للحصول على الكم المراد من الدفعات في كل مرة تضغط فيها على زر التنشيط. للحصول على أفضل النتائج، استخدم وضع الدفعة الثلاثية (الإعداد الافتراضي) على خارج الأسنان وبدخلها.

لتغيير الأوضاع، اضغط زر التشغيل/الوضع للتمرير خلال الأوضاع لحين الوصول إلى الوضع المراد. يُشير مؤشر الضوء إلى الوضع المحدد:

- الدفعة الفردية: مؤشر ضوئي واحد (شكل ١٠)
- الدفعة المضاعفة: مؤشران ضوئيان (شكل ١١)
- الدفعة الثلاثية: ٣ مؤشرات ضوئية (شكل ١٢)

ملاحظة: يتذكر AirFloss الفائق آخر وضع تم اختياره ويستخدمه في المرة القادمة. إذا نفذت طاقة AirFloss الفائق بالكامل، فسوف يعود إلى وضع الدفعة الثلاثية الافتراضي مرة أخرى حال إعادة شحنه.

٢ ضع طرف الفوهة بين سنتين عند خط اللثة. قم بإغلاق الشفاة قليلاً على الفوهة عند تثبيتها على الأسنان لتفادي تطاير الغسول (شكل ١٣).

٣ اضغط زر التنشيط للحصول على دفعة هواء فردية - ثلاثية (على حسب الوضع المحدد) وقطرات من غسول الفم أو الماء بين الأسنان (شكل ١٤).

٤ حرك طرف الفوهة بطول خط اللثة حتى تشعر أن استقربين السنتين التاليتين.

٥ استمر في هذا الإجراء للتعامل مع كافة المساحات بين الأسنان بما في ذلك فيما وراء الأسنان الخلفية (شكل ١٥).

ملاحظة: أعد تعبئة الخزان عند الضرورة.

وظيفة الدفعة التلقائية

اضغط باستمرار على زر التنشيط للحصول على دفعات متواصلة، ثنائية واحدة تقريباً بين مجموعة دفعات.

الشحن

يجب شحن AirFloss الفائق لمدة ٢٤ ساعة قبل الاستخدام لأول مرة.

١ ضع قابس الشاحن في مقبس الكهرباء.

٢ ركب المقبض على الشاحن (شكل ٢).

عملية الشحن: (شكل ٣)

- ١ مؤشر ضوئي أخضر واحد: تم الشحن بنسبة ٢٣٪.
- ٢ مؤشران ضوئيان أخضران: تم الشحن بنسبة ٦٦٪.
- ٣ مؤشرات ضوئية خضراء: تم الشحن بنسبة ١٠٠٪.

ملاحظة: حينما يكون مشحونًا بالكامل، يمكن تشغيل AirFloss الفائق لمدة ١١ يومًا عند استخدامه في وضع الدفعة الثلاثية ولمدة ٢٣ يومًا عند استخدامه في وضع الدفعة الفردية.

ملاحظة: عندما تومضي مؤشرات الشحن باللون الأصفر، فاعلم أن البطارية ضعيفة ويلزم إعادة شحنها (يتبقى أقل من ٣ مرات من الاستخدام).

التجهيز للاستخدام

١ اضبط الفوهة واضغط على الفوهة لأسفل على المقبض (سماع صوت "طققة") (شكل ٤).

ملاحظة: إننا ننصح بوضع الطرف مواجهًا مقدمة المقبض كما هو موضح بالشكل ولكن يمكن وضع الفوهة في المقبض بأي طريقة دون التأثير على عملها. يمكنك تجربة كلا الخيارين واستخدام الخيار المناسب لك في عاداتك للعناية بالفم.

ملاحظة: يجب استبدال الفوهة (HX8033، HX8032) كل ٦ أشهر للحصول على أفضل النتائج. يجب كذلك استبدال الفوهة إذا صارت سائبة أو يتعذر تثبيتها في المقبض.

ملاحظة: لا يدعم AirFloss الفائق سوى فوهات AirFloss الفائق فحسب. فلا تقدم على استخدام فوهات غير خاصة بجهاز AirFloss الفائق على مقبض AirFloss الفائق.

٢ افتح غطاء الخزان (سماع "طققة") (شكل ٥).

٣ املأ الخزان بغسول الفم أو الماء (شكل ٦).

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج والتمتع بانتعاش أكبر، إننا ننصح باستخدام غسول الفم مع AirFloss الفائق.

ملاحظة: تفتادى استخدام غسول فم يحتوي على مادة ميربيستيت ايسوبريل (مثل Denty Active) أو تركيزات عالية من الزيوت الحيوية لأنها تلتف الجهاز. ويشمل هذا كافة أنواع غسول الفم المباعة في زجاجات وعبوات خزفية.

- إذا كانت لديك مشاكل طبية، استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.
- هذا الجهاز من Philips متوافق مع معايير السلامة الخاصة بالأجهزة الكهرومغناطيسية. فإذا كنت تستعمل جهاز ضبط ضربات القلب أو قمت بزراعة جهاز آخر، اتصل بالطبيب المعالج أو الشركة المصنعة للجهاز المزورع قبل الاستخدام.
- لا تستخدم ملحقات أخرى غير الملحقات التي توصي بها الشركة المصنعة.
- لا تضغط بقوة على طرف الفوهة بالفوهة.
- لتفادي الإصابة البدنية، لا تملأ الخزان بمياه ساخنة. لا تضع أجسام غريبة في الخزان.
- لا تستخدم AirFloss الفائق إلا في الأغراض المخصص لها كما هو موضح في دليل المستخدم هذا.
- لتفادي الإصابة البدنية، لا توجه الرزاز أسفل اللسان أو داخل الأذن أو الأنف أو العين أو المناطق الحساسة الأخرى.
- لا تنظف فوهة AirFloss الفائق والمقبض والشاحن وخزان الماء وغطائه في غسالة الصحون أو الميكروويف.
- لتفادي خطر ابتلاع مواد خطيرة، لا تضع كحول الأيسوبروبيل أو سوائل تنظيف أخرى في الخزان.
- AirFloss الفائق عبارة عن جهاز للعناية الشخصية وليس مُخصص للاستخدام مع العديد من المرضى في عيادات الأسنان.

المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

يتطابق هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

الوصف العام (شكل 1)

- 1 طرف الفوهة
- 2 فوهة AirFloss الفائق
- 3 زر التنشيط
- 4 الخزان وغطاء الخزان
- 5 المقبض
- 6 مؤشرات الشحن ووضع الدفع
- الدفعة الفردية: مؤشر ضوئي واحد
- الدفعة المضاعفة: مؤشران ضوئيان
- الدفعة الثلاثية: ٣ مؤشرات ضوئية
- 7 زر التشغيل/ الوضع
- 8 حامل الفوهة القابلة للإزالة (طرز معينة)
- 9 الشاحن

ملاحظة: قد تتفاوت محتويات العبوة حسب الطراز الذي يتم شراؤه.

مقدمة

هنيئًا لك على شراء هذا المنتج ومرحبًا في عالم Philips! لاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل جهازك على www.philips.com/welcome. استخدم AirFloss الفائق مع غسول الفم كجزء من الممارسات المعتادة اليومية للعناية بالفم. وبالإضافة إلى تنظيف الفم بالفرشاة، AirFloss الفائق يساعد على الحد من تكون طبقات الجير على الأسنان لتحسين صحة اللثة.

هام

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر




- احتفظ بالشاحن بعيدًا عن المياه. تفادى وضعه أو تخزينه على أو بالقرب من المياه الموجودة في حوض الاستحمام أو حوض غسيل الوجه وغيرها، ولا تغمر الشاحن في الماء أو أي سائل آخر. بعد التنظيف، تأكد من جفاف الشاحن بشكل تام قبل التوصيل بالتيار الكهربائي.














تحذير

- لا يمكن استبدال سلك التيار الكهربائي. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، تخلص من الشاحن. احرص دومًا على استبدال الشاحن بأخر من النوع الأصلي لتفادي أية مخاطر.
- استخدم فقط نوع الشاحن HX6100 المرفق مع AirFloss الفائق لإعادة شحن البطارية.
- توقف عن استخدام الجهاز إذا كان به تلف بأي شكل (فوهة و/أو مقبض و/أو شاحن AirFloss الفائق).
- هذا الجهاز لا يحتوي على أي قطع قابلة للصيانة. إذا تعرض الجهاز للتلف، اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظر الفصل "الضمان والدعم").
- لا تستخدم الشاحن بالخارج أو بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي الإعاقات الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يحصلوا على الإشراف والتوجيه فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز من الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

تنبيه

- إذا كنت خضعت مؤخرًا لجراحة في الفم أو الفكين، أو تعاني من مشكلة مستمرة بالأسنان أو تعرضت لجلسات علاج مكثفة خلال الشهرين المنصرمين بالأسنان، أو تعاني من مشكلات مشتبه بها في الأسنان (حشو أو تركيب تيجان وغيره) استشر طبيب الأسنان قبل استخدام هذا الجهاز.
- استشر طبيب الأسنان في حالة حدوث نزيف شديد بعد استخدام هذا الجهاز أو في حالة استمرار النزيف بعد أسبوع من الاستخدام.

22**23****24****25****26****27**







www.philips.com/Sonicare

©2014 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.

Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.



100% recycled paper
100% papier recyclé

4235.020.9191.1